

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ВО "Вологодский
многопрофильный лицей"
А.А. Макарьин
" 14 " 2024 г.

Порядок действий при срабатывании автоматической пожарной сигнализации

1. Проверит помещение, в котором сработала АПС на наличие в нем возгорания.
2. **Немедленно**, по результатам проверки, **позвонить** на центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения по стационарному телефону на «01» или с мобильного на «112» или на «101» или **72-12-60** и сообщить причину срабатывания (пожар, срабатывание АПС ложное, проверка работоспособности АПС и т.п.).
3. Если выявлено возгорание (пожар) то, действовать в соответствии с **Порядком действий при пожаре, Инструкцией по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при возникновении пожара, Инструкцией по применению и техническому обслуживанию огнетушителей.**
4. Если возгорание не выявлено, а выявлено ложное срабатывание АПС, вернуться на свое рабочее место. Позвонить по телефонам «01» или «112» или на «101» или на 72-12-60 сообщить, что произошло ложное срабатывание АПС.
5. Занести информацию о срабатывании системы в Журнал по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы АПС и СОУЭ.